



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Чеченской Республике**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом

« 10» 01 2019 г.

№ 04 - Д

г. Грозный, ул. Урицкого, 2а

Заместитель главного государственного санитарного врача по
Чеченской Республике

Зайтаева Хеда Увайсовна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ст.6.4
КоАП РФ, возбужденного в отношении юридического лица Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №7» г. Грозного
(далее - МБОУ «Гимназия № 7»), расположенного по адресу: г. Грозный,
Октябрьский район, ул. Буровая, 82 а.

протокол об административном правонарушении № 552-05 от 27.12.2018 г.

Сведения о юридическом лице:

МБОУ «Гимназия № 7» г. Грозного

(наименование ЮЛ)

ОГРН: 1092031003690

(указать основной государственный регистрационный номер юридического лица, место

ИНН: 2015044565

(указать основной идентификационный номер юридического лица)

Юридический адрес: 364015 ЧР, г. Грозный, ул. Октябрьский район, ул.
Буровая, 82, а

Фактический адрес: 364015 ЧР, г. Грозный, ул. Октябрьский район, ул.
Буровая, 82, а

Банковские реквизиты р/с -40701810600001000014, КПП - 201501001, БИК –
049690001 ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка России г. Грозный

Руководитель юридического лица: Саиева Луиза Хавашовна назначенная на
должность директора МБОУ «Гимназия №7» г. Грозного, приказом о приеме
на работу от 13.12.2018г №760-к

(указать должность, Ф.И.О. полностью, документ, которым назначен на должность)

Паспорт серия: 96 17 № 716649

Выдан: 18.05.2017г Отделение УФМС России по Чеченской Республике в Старопромысловском районе г. Грозного

(указать дату выдачи, кем выдан)

Дата рождения: « 20 » 04 1972г.

Место рождения: с. Побединское Грозненского района

(указать в полном соответствии с паспортом)

Адрес: ЧР, г. Грозный Старопромысловский район, ул. Шахтеров, 115 кв.81

(указать согласно регистрации в паспорте, почтовый индекс)

Фактический адрес: ЧР, г. Грозный Старопромысловский район, ул. Шахтеров, 115 кв.81

(указать при наличии информации, почтовый индекс)

УСТАНОВИЛ:

Специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике во исполнение определения от 27.11.2018г. проведена выездная проверка деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №7» г. Грозного, по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный Октябрьский район, ул. Буровая, 82, а, по результатам которой выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии со ст. 11 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с пп.1.5. п.1 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 ответственность за соблюдение требований настоящих правил возлагается на индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

Между тем, вопреки вышеперечисленным требованиям законодательства, при проведении внеплановой выездной проверки от 27.11.2018г. 14:30(мск) в МБОУ «Гимназия №7» г. Грозного, ул. Буровая, 82а обнаружено:

1. Стены в спортивном зале, в душевых с трещинами, с деформациями, что является нарушением требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10. потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных учреждениях, при условии сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, а во вновь строящихся не менее 3,6 м.

2. Полы в санитарных узлах, в душевых с механическими повреждениями, что является нарушением требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

3. В помещениях медицинского назначения напольное покрытие не имеет гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом и устойчивую к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения, что является нарушением требований п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10. в помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.

4. Санитарно-техническое оборудование в душевых и в санитарных узлах при спортивном зале с дефектами, что является нарушением требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. в санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.

5. В спортивном зале не функционирует система вентиляции, что является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются.

Ответственным за исполнение законодательства в указанной сфере является МБОУ «Гимназия №7» г. Грозного (директор Саиева Луиза Хавашовна, приказ о назначении на должность 13.12.2018г №760-к).

Следовательно, в действиях МБОУ «Гимназия №7» г. Грозного имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Вина в совершении указанного правонарушения подтверждается материалами дела: протокол об административном правонарушении № 552-05 от 27.12.2018г.

Смягчающие обстоятельства: не установлены

Отягчающие обстоятельства: не установлены

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.13, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать виновным МБОУ «Гимназия №7» г. Грозного в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Назначить МБОУ «Гимназия №7» г. Грозного административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000,0 (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

Административный штраф оплатить по следующим реквизитам:

ИНН - 2015039283, КПП - 201501001. Управления Федерального Казначейства по Чеченской Республике (Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике) ГРКЦ Национального банка Чеченской Республики Банка России БИК - 049690001, сч - 40101810200001000001, КБК-141 1 16 28000 01 6000 140, ОКТМО - 96701000

В соответствии с ч.1 ст. 30.1 КоАП РФ жалоба на постановление может быть подана:

- в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

В соответствии с ч.3 ст.30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

В соответствии со ст.30.2 КоАП РФ

Ч.1 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Ч.3 Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В соответствии с ч.5 ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" срок предъявления настоящего постановления к исполнению – в течение двух лет со дня вступления в законную силу.


Лицу, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, разъяснено, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях оно вправе: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, пользоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Наименование взыскателя: Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике

Адрес взыскателя: г. Грозный, ул. Урицкого, 2а

Заместитель руководителя
главного государственного
санитарного врача по ЧР

М.П.



(подпись)

Х.У. Зайтаева

(Ф.И.О.)

Копию постановления получил:

15.01.2019г.

(дата)

Севеф

(подпись)

А.А. Семенов

(Ф.И.О.)

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

число _____, месяц _____, год _____, № _____ квитанции,
дата вручения _____

Постановление вступило в законную силу « _____ » _____ 20 ____ г., как не
обжалованное в установленном порядке

Штраф не уплачен: _____

Дата направления в службу судебных приставов _____